

Zákazník: EASTMAN SOKOLOV a.s.

Tovární 2095
Sokolov
Česká republika

Název zakázky:

Úpravy kotle K13 pro zajištění minimálního výkonu Oprava přední membránové stěny

Parametry kotle:

Parní výkon	50	t/h
Teplota	445	°C
Tlak	37,3	bar

Kotel K 13 DUKLAFLUID



Cíl úpravy:

- dosažení minimálního výkonu 10 t/h
- emise v limitech platné legislativy
- zvýšení spolehlivosti provozu kotle

Rozsah dodávky:

- Technické řešení
- Projekt
- Dodávka
- Montáž
- Uvedení kotle do provozu
- Optimalizace regulací
- Prokázání parametrů

Forma dodávky: "NA KLÍČ"

Termín realizace: 7 ÷ 8/2004

