

Zákazník: Výroba a prodej tepla Příbram, a. s.

Název zakázky: Oprava a úpravy kotlů K1, K2, K3 pro snížení emisí NO_x a CO

Parametry kotle:

Jmenovitý parní výkon	50 t/h
Jmenovitý tlak páry	3,93 MPa
Jmenovitá teplota přehřáté páry	445 °C
Emise NO _x max.	550 mg/Nm ³
Emise CO max.	200 mg/Nm ³



Rozsah dodávky:

- Zpracování projektové dokumentace
- Demontáž zařízení
- Dodávka dílů pro rekonstrukci
- Montáž zařízení
- Zkoušky a uvedení do provozu
- Provozní předpis
- Dokumentace skutečného provedení

Termín realizace: 7/2009 - 5/2010

Kontaktní osoba: Jiří Kačírek
tel.: 318 493 138
e-mail: kacirek@ptpb.cz

